Trinkwasseranalysen 2014 Versorgungsbetriebe Hann. Münden

Stadt- / Ortsteil	Versorgungsgebiet	Bereich	pH-Wert	Natrium	Calcium	Magnesium	Gesamt-härte	Härte-bereich	Nitrit	Nitrat	Eisen	Mangan	Entnahme-stelle	Entnahme-datum
Bursfelde und Glashütte:	VG V 152 V0045	gesamter Ort	7,80	147,46*	31,19	11,80	**7,08**	weich (1)	<0,05	0,986	<0,05	<0,004	Kloster-hof 5	15.07.2014
Hemeln:	VG V 152 V0048	gesamter Ort	7,66	4,17	49,24	1,85	**7,31**	weich (1)	<0,05	7,38	<0,05	<0,004	KITA Hem.	15.07.2014
Mielenhausen:		gesamter Ort	7,54	4,51	48,77	2,09	**7,3**	weich (1)	<0,05	7,36	<0,05	<0,004	H.-Grab.16	15.07.2014
Volkmarshausen:	VG V 152 V0050	gesamter Ort und Industriegebiet	7,70	6,53	45,59	13,06	**9,38**	mittel (2)	<0,05	11,5	<0,05	<0,004	KITA Volkmarsh.	16.07.2014
Gimte:		gesamter Ort	7,56	30,6	40,6	12,4	**12,4**	mittel (2)	<0,04	11,2	<0,05	<0,005	KITA Gim.	16.07.2014
Kernstadt:	VG V 152 V0051	a) Altmünden, Göttinger Str.,Auefeld, und Gimter Str., Heidewinkel bis Am Rodland b) Neumünden c) Innenstadt, Hinter der Blume und unterer Teil Hermannshagen bis Adolf-Pott-Str.	7,62	33,2	36,2	14,9	**8,49**	mittel (2)	<0,05	11,7	<0,05	<0,004	Herzogin-Elisabeth-stift	16.07.2014
		d) Kattenbühl zw. Philosophenweg u. Tannenkamp, Herz.-Elisab.-Str., Waschbergweg, Kampweg bis Schule, Am Entenbusch (untere Teil) e) zw. Galgenberg u. Vogelsang bis Gergraben/ NZN und zw. Im Kleinen Felde, Kleebergstraße u. Unterm Königshof (unterer Teil)	7,61	32,05	36,11	12,53	**7,93**	weich (1)	<0,05	11,7	<0,05	<0,004	REWE Markt Kaiser OHG	16.07.2014
	VG V 152 V0052	f) Questenberg und oberer Teil von Hermannshagen	7,88	4,98	37,07	10,70	**7,64**	weich (1)	<0,05	12,7	<0,05	<0,005	Altenw. Hermanns.	16.07.2014
	VG V 152 V0053	g) zw. Hägerstieg, Berliner Ring, Am Schäferhof, An der Rehbocksweide, Talblick, Oberviechtacher- u. Dr.-Eisenbart-Straße; A.Entenbusch (obere Teil)	8,09	74,67	85,83	15,87	**15,65**	hart (3)	<0,05	16,8	<0,05	<0,004	Altenw. Am Hainbuch.	16.07.2014
	VG V 152 V0060	h) Gasthaus " Rinderstall " u. Umgebung *	8,05	4,5	18,6	13,10	**5,60**	weich (1)	<0,03	1,1	<0,01	<0,005	Staufenberg	14.04.2014

Stadt- / Ortsteil		Bereich	pH-Wert	Natrium	Calcium	Magnesium	Gesamt-härte	Härte-bereich	Nitrit	Nitrat	Eisen	Mangan	Entnahme-stelle	Entnahme-datum
Bonaforth:	VG V 152 V0051	gesamter Ort	7,78	31,9	32,4	15,30	**8,10**	weich (1)	<0,04	11	0,015	<0,005	D.-Gem. H.	16.07.2014
Wiershausen:	VG V 152 V0052	gesamter Ort												
Lippoldshausen:		gesamter Ort	7,90	4,20	36,00	11,80	**7,80**	weich (1)	<0,04	12	<0,01	<0,005	KITA Lip.	16.07.2014
Hedemünden:		a) oberhalb der Bahnlinie mit Kirchweg u. nördlich davon, sowie Baugebiet Fuchsberg bis z. Rastplatz Hackelberg u. b) unterhalb der Bahnlinie zw. Steinstraße u. Elleröder Str. mit der südlichen Begrenzung: Auf dem Graben / Klippentor	7,90	4,20	36,00	11,80	**7,80**	weich (1)	<0,04	12	<0,01	<0,005	KITA Lip. u. Altenw. Hermanns.	16.07.2014
	VG V 152 V0054	b) gesamter restlicher Bereich von Hedemünden	7,56	71,19	73,01	15,99	**13,89**	mittel (2)	<0,05	17,2	0,05	<0,015	KITA Hed.	15.07.2014
Oberode:		a) von Gansacker 26 bis zum Haus der Heimat und Enzeröder Weg bis Campingplatz Zella												
	VG V 152 V0055	b) gesamter Ort (ohne die vorab genannten Bereiche)	7,68	72,45	74,40	15,84	**14,04**	mittel (2)	<0,05	16,9	0,05	<0,006	D.-Gem. H.Oberode	15.07.2014
Laubach:	VG V 152 V0056	gesamter Ort einschl. Bereich "Grundmühle"	7,40	4,61	19,73	8,01	**4,60**	weich (1)	<0,05	5,25	<0,05	<0,004	Landgasth.	15.07.2014
		Grenzwerte TrinkwV (2001)	**[6,5 - 9,5]**	**[200]**					**[0,5]**	**[50]**	**[0,2]**	**[0,05]**		
		Dimension		mg/l	mg/l	mg/l	° d H		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		

*Der Bereich "Rinderstall" wird über den HB "Sichelnstein" versorgt ! (zust. Versorger ist der " Wasserverband Peine ")

* wegen erhöhtem Natriumgehalt nicht für Säuglingsnahrung zu empfehlen !

Härtebereich gem. Waschmittelges.
1. Härtebereich weich - entspricht bis 8,4 ° d H
2. Härtebereich mittel - entspricht 8,4 bis 14 ° d H
3. Härtebereich hart - entspricht mehr als 14 ° d H

10.12.2014 Tabelle Trinkwasseranalysen 2014

Städtische Werke Energie Wärme GmbH-Zentrallabor- Kassel
T. Service VHM, Kro.