Trinkwasseranalysen 2011
Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH

Stadt- / Ortsteil	Versorgungsgebiet	Bereich	pH-Wert	Natrium	Calcium	Magnesium	Gesamt-härte	Härte-bereich	Nitrit	Nitrat	Eisen	Mangan	Entnahme-datum
Bursfelde:	VG V 152 V0045	gesamter Ort	8,02	157	29,1	12,4	**6,9**	weich	<0,02	0,8	0,02	<0,005	26.04.11
Glashütte:	VG V 152 V0045	gesamter Ort	7,96	157	29,1	12,4	**6,9**	weich	<0,02	0,8	0,02	<0,005	26.04.11
Hemeln:	VG V 152 V0047	gesamter Ort	6,99	14,2	39,6	10,8	**8**	weich	<0,02	36,8	<0,01	<0,005	26.04.11
Mielenhausen:	VG V 152 V0048	gesamter Ort	7,66	4,6	49,8	1,38	**7,3**	weich	<0,02	8,3	<0,01	<0,005	26.04.11
Volkmarshausen:	VG V 152 V0050	gesamter Ort und Industriegebiet	7,44	9,2	55,5	15,7	**11,4**	mittel	<0,02	11	<0,01	<0,005	27.04.11
Gimte:	VG V 152 V0051	gesamter Ort	7,39	11,4	60,4	18,3	**12,7**	mittel	0,16	10	0,01	<0,005	27.04.11
Kernstadt:	VG V 152 V0051	a) Altmünden, Göttinger Str.,Auefeld, und Gimter Str., Heidewinkel bis Am Rodland b) Neumünden c) Innenstadt, Hinter der Blume und unterer Teil Hermannshagen bis Adolf-Pott-Straße d) Kattenbühl zw. Philosophenweg u. Tannenkamp, Herz.-Elisab.-Str, Waschbergweg, Kampweg u. Bereich um Schule	7,58	13	41,5	22,7	**11**	mittel	<0,02	11,8	<0,01	<0,005	27.04.11
		e) zw. Galgenberg u. Vogelsang bis Gergraben/ NZN und zw. Im Kleinen Felde, Kleebergstraße u. Unterm Königshof (unterer Teil)	7,39	31,5	35,1	19	**9,3**	mittel	<0,02	11,3	<0,01	<0,005	27.04.2011
	VG V 152 V0052	f) Questenberg und oberer Teil von Hermannshagen	7,48	4,8	37,6	11,9	**8**	weich	<0,02	14,1	0,01	<0,005	27.04.11
	VG V 152 V0053	g) zw. Hägerstieg, Berliner Ring, Am Schäferhof, An der Rehbocksweide, Talblick, Oberviechtacher- u. Dr.- Eisenbart-Straße	7,45	60,9	75,7	15,9	**14,3**	hart	0,03	17,7	<0,01	<0,005	27.04.11
		h) Gasthaus " Rinderstall " u. Umgebung *	7,85	3,8	37,5	8,4	**7,2**	weich	<0,04	2,8	<0,01	<0,005	04.04.11

Stadt- / Ortsteil		Bereich	pH-Wert	Natrium	Calcium	Magnesium	Gesamt-härte	Härte-bereich	Nitrit	Nitrat	Eisen	Mangan	Entnahme-datum
Bonaforth:	VG V 152 V0051	gesamter Ort	7,65	31,6	37,4	10,7	**7,7**	weich	<0,02	13,1	0,02	<0,005	27.04.11
Wiershausen:	VG V 152 V0052	gesamter Ort	7,48	4,8	37,6	11,9	**8**	weich	<0,02	14,1	0,01	<0,005	27.04.11
Lippoldshausen:	VG V 152 V0052	gesamter Ort	7,48	4,8	37,6	11,9	**8**	weich	<0,02	14,1	0,01	<0,005	27.04.11
Hedemünden:	VG V 152 V0052	a) oberhalb der Bahnlinie mit Kirchweg u. nördlich davon, sowie Baugebiet Fuchsberg bis z. Rastplatz Hackelberg u. unterhalb der Bahnlinie zw. Steinstraße u. Elleröder Str. mit der südlichen Begrenzung: Auf dem Graben / Klippentor	7,48	4,8	37,6	11,9	**8**	weich	<0,02	14,1	0,01	<0,005	27.04.11
	VG V 152 V0054	b) gesamter restlicher Bereich von Hedemünden	7,5	61,6	77,4	17,3	**14,8**	hart	<0,02	18	<0,01	<0,005	26.04.11
Oberode:	VG V 152 V0054	a) von Gansacker 26 bis zum Haus der Heimat und Enzeröder Weg bis Campingplatz Zella	7,5	61,6	77,4	17,3	**14,8**	hart	<0,02	18	<0,01	<0,005	26.04.11
	VG V 152 V0055	b) gesamter Ort (ohne die vorab genannten Bereiche)	7,14	62,7	78	17,3	**14,9**	hart	<0,02	17,8	0,03	<0,005	26.04.11
Laubach:	VG V 152 V0056	gesamter Ort einschl. Grundmühle	7,78	5,1	23,4	6,55	**4,8**	weich	<0,02	5,4	<0,01	<0,005	26.04.11
		Grenzwerte TrinkwV (2003)	[6,5 - 9,5]	[200]					[0,5]	[50]	[0,2]	[0,05]	
		Dimension		mg/l	mg/l	mg/l	° d H		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	

*Der Bereich "Rinderstall" wird aus dem Tiefbrunnen Nienhagen versorgt !
(zust. Versorger ist der " Wasserverband Peine")