Trinkwasseranalysen 2015 - Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH

Stadt- / Ortsteil	Versorgungsgebiet	Bereich	pH-Wert	Natrium	Calcium	Magnesium	Gesamt-härte	Härte-bereich	Nitrit	Nitrat	Eisen	Mangan	Entnahmestelle	Entnahme-datum
Bursfelde und Glashütte	VG V 152 V0045	gesamter Ort	7,88	154*	27,5	11,70	**6,5**	weich (1)	<0,02	0,9	<0,01	<0,005	Klosterhof 5	07.07.2015
Hemeln	VG V 152 V0048	gesamter Ort	7,64	3,5	62,2	2,45	**9,3**	mittel (2)	<0,02	7,4	<0,01	<0,005	KITA Hemeln	07.07.2015
Mielenhausen		gesamter Ort	7,57	3,4	63,9	2,48	**9,5**	mittel (2)	<0,02	7,6	<0,01	<0,005	Hohler Graben 16	07.07.2015
Volkmarshausen	VG V 152 V0050	gesamter Ort und Industriegebiet	7,56	5,20	42,2	11,3	**8,5**	mittel (2)	<0,02	13	<0,01	<0,005	KITA Volkmarshausen	08.07.2015
Gimte	VG V152 V0051	gesamter Ort	7,48	7,6	60,3	15,5	**12**	mittel (2)	<0,04	11,2	<0,05	<0,005	KITA Gimte	07.07.2015
Kernstadt	VG V 152 V0051	a) Altmünden, Göttinger Straße, Auefeld, und Gimter Straße, Heidewinkel bis Am Rodland b) Neumünden c) Innenstadt, Hinter der Blume und unterer Teil Hermannshagen bis Adolf-Pott-Straße	7,63	17,4	77,7	22,5	**16,1**	hart (3)	<0,02	11,7	<0,01	<0,005	Herzogin- Elisabeth-Stift	08.07.2015
		d) Kattenbühl zw. Philosophenweg und Tannenkamp, Herzogin-Elisabeth-Straße, Waschbergweg, Kampweg bis Schule, Am Entenbusch (untere Teil) e) zw. Galgenberg und Vogelsang bis Gergraben/ NZN und zw. Im Kleinen Felde, Kleebergstraße und Unterm Königshof (unterer Teil)	7,13	34	36,5	11,1	**7,7**	weich (1)	<0,05	11,7	<0,05	<0,004	REWE Markt Kaiser OHG	08.07.2015
	VG V 152 V0052	f) Questenberg und oberer Teil von Hermannshagen	7,54	4,9	38,5	14,50	**8,7**	mittel (2)	<0,02	13,3	<0,01	<0,005	Altenwohnheim Hermannshagen	08.07.2015
	VG V 152 V0053	g) zw. Hägerstieg, Berliner Ring, Am Schäferhof, An der Rehbocksweide, Talblick, Oberviechtacher und Dr.-Eisenbart-Straße, Am Entenbusch (oberer Teil)	7,87	56,8	84,4	16,90	**15,7**	hart (3)	<0,02	13,3	<0,01	<0,005	Altenwohnheim Am Hainbuchenbrunnen	08.07.2015
	VG V 152 V0060	h) Gasthaus "Rinderstall" und Umgebung *	nicht beprobt										Staufenberg	

Stadt- / Ortsteil	Versorgungsgebiet	Bereich	pH-Wert	Natrium	Calcium	Magnesium	Gesamt-härte	Härte-bereich	Nitrit	Nitrat	Eisen	Mangan	Entnahmestelle	Entnahme-datum
Bonaforth	VG V 152 V0051	gesamter Ort	7,57	33,3	35,8	10,90	**7,5**	weich (1)	<0,04	11	0,015	<0,005	DGH Bonaforth	14.07.2015
Wiershausen	VG V 152 V0052	gesamter Ort												
Lippoldshausen		gesamter Ort	7,62	4,90	42,00	11,20	**8,5**	mittel (2)	<0,04	12	<0,01	<0,005	KITA Lipppodshausen	08.07.2015
Hedemünden		a) oberhalb der Bahnlinie mit Kirchweg und nördlich davon, sowie Baugebiet Fuchsberg bis zum Rastplatz Hackelberg und b) unterhalb der Bahnlinie zw. Steinstraße und Elleröder Straße mit der südlichen Begrenzung: Auf dem Graben/Klippentor	7,54	4,90	38,50	14,50	**8,7**	mittel (2)	<0,02	13,3	<0,01	<0,005	Altenwohnheim Hermannshagen	08.07.2015
Oberode	VG V 152 V0054	c) gesamter restlicher Bereich von Hedemünden a) von Gansacker 26 bis zum Haus der Heimat und Enzeröder Weg bis Campingplatz Zella	7,79	65,8	95,7	19,7	**18,0**	hart (3)	<0,02	17	<0,01	<0,005	KITA Hedemünden	08.07.2015
	VG V 152 V0055	b) gesamter Ort (ohne die vorab genannten Bereiche)	7,68	65,9	95,70	20	**18,0**	hart (3)	<0,02	16,9	0,03	<0,005	DGH Oberode	07.07.2015
Laubach	VG V 152 V0056	gesamter Ort einschl. Bereich "Grundmühle"	7,73	4,9	25,4	9,53	**5,8**	weich (1)	<0,02	5,6	<0,01	<0,005	DGH Laubach	07.07.2015
		Grenzwerte TrinkwV (2001)	**[6,5 - 9,5]**	**[200]**					**[0,5]**	**[50]**	**[0,2]**	**[0,05]**		
		Dimension		mg/l	mg/l	mg/l	°dH		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		

*Der Bereich "Rinderstall" wird über den HB Sichelnstein versorgt ! (zuständiger Versorger ist der Wasserverband Peine)

* wegen erhöhtem Natriumgehalt nicht für Säuglingsnahrung zu empfehlen !

Härtebereich gem. Waschmittelgesetz

Härtebereich weich (1)	weniger als 8,4 °dH
Härtebereich mittel (2)	8,4 bis 14 °dH
Härtebereich hart (3)	mehr als 14 °dH

AWIA Umwelt GmbH
Technischer Service VHM/Tö 20.11.2015